

检 测 报 告

报告编号：GATD26060111A

项目名称： 山西长信工业有限公司 2026 年度 6 月自行监测

委托单位： 山西长信工业有限公司

山西国奥通达检验检测有限公司

2026 年 06 月 25 日

检验检测专用章

山西国奥通达

声 明

1. 本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效；
2. 本报告未经检测单位同意不得复制，复制报告未重新加盖本单位公章无效；
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告涂改无效；
4. 委托送检时，仅对送检样品负责；
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告 15 日内向我单位提出，逾期不予受理；
6. 本报告仅对本次结果负责；
7. 带“*”项目为分包项目；
8. 本报告所提供数据仅供参考，不具有向社会证明作用。

单位名称：山西国奥通达检验检测有限公司

地 址：山西省长治高新区漳泽工业园区金港 111 精英时代城 4 楼 401 号

邮 编：046000

电 话：0355-2033373



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:210412051276

名称:山西国奥通达检验检测有限公司

地址:山西省长治高新区漳泽工业园区金港 111 精英时代城 4 楼 401 号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



210412051276

发证日期:2021 年 10 月 13 日

有效期至:2027 年 10 月 12 日

发证机关:山西省市场监督管理局

提示:1. 应在法人资格证书有效期内开展工作。2. 应在证书有效期届满前 3 个月提出复查申请,逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

项目名称：山西长信工业有限公司 2026 年度 6 月自行监测

总 经 理：刘 通

报告编写人：石 俊

校核人：辛冬琼 2026 年 6 月 25 日

审核人：白慧欣 2026 年 6 月 25 日

批准人：王基珍 2026 年 6 月 25 日

1. 前言

受山西长信工业有限公司的委托, 山西国奥通达检验检测有限公司依据委托方要求, 对该项目进行了勘察和检测, 并编制了检测报告。企业基本情况见表 1。

表 1 企业基本情况

项目名称	山西长信工业有限公司 2026 年度 6 月自行监测				
委托单位	山西长信工业有限公司				
地址	山西省长治市郊区				
检测性质	委托检测 ☒	监督检测 ☐	例行检测 ☐	其它 ☐	
检测类别	环评 ☐	自测 ☒	验收 ☐	比对 ☐	其它 ☐
检测依据	《水质 采样技术导则》 HJ 494-2009				
	《污水检测技术规范》 HJ 91.1-2019				
委托检测内容	废水				
检测时间	2026.06.13				
备注	/				

2. 检测内容

表 2 检测点位、项目、频次一览表

检测类别	检测点名称	点位编号	检测项目	检测频次	备注
废水	DW002 带钢车间 废水排放口	1#	总镍、总砷、总汞、总铬、总镉、六价铬	3次/天 检测1天	停产未测
	DW003 炼铁车间 废水排放口	2#	总铅		/

3. 质量保证与控制

为确保本次检测数据准确、可靠、代表性强, 依据《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《水质采样技术导则》HJ 494-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007的有关要求, 我公司对检测全程序进行质量控制。

(1) 检测项目、检测点位和检测频次应严格按相关标准及该项目检测方案执行;

(2) 样品的采样、运输、保存、分析, 均依据相应的现行有效标准执行;

(3) 实验室温度、湿度等环境条件应符合标准方法要求;

(4) 实验室分析时, 依据检测分析方法, 分析时均需做10%的平行样、10%的加标回收以及实验室空白, 测定结果应满足分析方法中的要求;

(5) 依据相应检测分析方法要求, 采样时需采10%的平行密码样、全程序空白等;

(6) 样品在规定的保存期限内分析检测;

(7) 现场采样、实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改;

(8) 检测数据的结果报出应符合数据统计的技术规范要求;

(9) 检测数据应经“三校”、“三审”后报出。

3.1 检测人员

表 3 检测人员上岗证一览表

检测人员	李 杰	郭言亮	赵华杰
上岗证号	GATD-32	GATD-34	GATD-05

3.2 检测仪器设备

表 4 检测所用主要仪器一览表

仪器名称及型号	仪器编号	检定到期时间	检定/校准部门
原子吸收分光光度计 AA-7020	GATD-S-024-2021	2027.01.03	安正计量检测有限公司

3.3 采样方法

所有使用采样方法及依据均现行有效。

表 5 采样依据及方法一览表

序号	采样依据及方法
1	HJ 91.1-2019 《污水检测技术规范》

3.4检测方法

所有使用检测方法及其依据均现行有效。

表 6 检测方法一览表

类别	项目	分析依据及方法	检出限或最低检出浓度
废水	总铅	GB 7475-87 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 第一部分 直接法	0.2mg/L
备注		/	

3.5质量控制数据

表 7-1 平行质控结果表

检测项目	样品编号	解码编号	单位	平行双样			结果
				测定值	相对偏差	允许偏差	
总铅	SW26060111-M-02	SW26060111-02-02	mg/L	<0.2	0	≤25%	合格
				<0.2			

表7-2 检测期间生产运行负荷统计表

检测日期	主要设施/产品	设计能力	实际处理量	负荷
2026.06.13	炼铁车间废水	4545.45	3683.4	81.03%

4. 检测结果

检测结果见表 8。

表 8 DW003 炼铁车间废水排放口检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果			均值	标准限值
		SW26060111-02-01	SW26060111-02-02	SW26060111-02-03		
总 铅	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1.0
备 注	1.标准限值来源于《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012 表 2 间接排放标准限值 2.流量参考值为 10 分钟累计流量, 流量参考值为 37.1m³。					